




NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : II (VN), STREDNÁ (NN)
 ZNEČISTENIE OBLASTI : MALÉ - Z I.

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samočinné odpojenie napájania
 - dvojité alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	SADA		
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková			
PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková			
VEDÚCI TVARU	Ing. Martin Hajduk			
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.			
MESTO STAVBY	Nižná Slaná, k.ú. Nižná Slaná	STUPEŇ	PROJEKT	
NÁZOV STAVBY	Nižná Slaná - úprava NN a DP	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-11539	ČÍSLO VÝKRESU
		DÁTUM	07/2023	
		FORMÁT	3xA4	
NÁZOV VÝKRESU	Celková situácia, Rozdelenie výkresov	MIERKA	1 : 10 000	